

平成30年度 紀の海クリーンセンター運転状況

年間運転状況

○ 紀の海クリーンセンターへのごみ搬入量 (t)

	海南市	紀の川市	紀美野町	計
可燃ごみ	15,254	16,083	1,797	33,134
資源ごみ		2,676	405	3,081
計	15,254	18,759	2,202	36,215

○ ごみ焼却量と排ガス測定結果 (t)

	1系焼却炉		2系焼却炉	
	年間総量	月平均量	年間総量	月平均量
ごみ焼却量(t)	17,650.16	1,470.85	18,135.87	1,511.32

	1系焼却炉		2系焼却炉		自主基準	国基準
	最大値	平均値	最大値	平均値		
ばいじん(mg/m ³ N)	0.30	0.033	0.50	0.092	10	80
硫黄酸化物(ppm)	17.1	4.5	17.1	5.0	20	4,100
塩化水素(ppm)	33.9	14.0	41.5	15.5	50	430
窒素酸化物(ppm)	44.9	27.7	44.9	26.7	50	250
一酸化炭素(ppm)	23.6	4.21	25.1	1.1	30	100

○ ダイオキシン類測定結果 (単位: ng-TEQ/m³N)

測定月	4月	7月	10月	1月	自主基準	国基準
					0.05	0.1
1系焼却炉	0.000074	0.0057	0.0031	0.02	0.05	0.1
2系焼却炉	0.00083	0.0059	0.00096	0.0072		

○ 水銀測定結果 (単位: μg/Nm³)

測定日	4月	7月	10月	1月	自主基準	国基準
					30	50
1系焼却炉	<0.5	11	19	30	30	50
2系焼却炉	<0.3	7.9	12	22		

○ 施設見学の状況

団体数	41
人数	969

施設見学は、事前に電話で問い合わせのうえ、お申込みください。